

南亞塑膠工業股份有限公司

檢驗報告表

林口廠

99 年 11 月 11 日

品名 華麗地板		檢驗項目	試驗方法	檢驗結果
規	格			
長森系列 3mm		耐燃性	CNS8907 (1991)	移開火源後 5 秒內熄滅
皇品系列 2.5mm		耐燃性	CNS8907 (1991)	移開火源後 5 秒內熄滅
雅風系列 2.0mm		耐燃性	CNS8907 (1991)	移開火源後 5 秒內熄滅
旺族系列 1.5mm		耐燃性	CNS8907 (1991)	移開火源後 5 秒內熄滅
新貴族系列 1.2mm		耐燃性	CNS8907 (1991)	移開火源後 5 秒內熄滅
(以下空白)		(以下空白)	(以下空白)	(以下空白)
備	註	檢驗依據：CNS 8907 (聚氯乙烯地磚檢驗法)		

廠長：歐陽坤

課長：

黃志興

經辦：陳敏評